

Leveren & Afhangen

60" Brandwerende Deur



Standaard voorraaddeuren

- Deze deuren worden geleverd met een slotgat boring N-1200. Deuren zijn niet arms geschaafd en hebben geen inkrozingen t.b.v. scharnieren.
- Deuren dienen door de deurenhanger pas geschaafd te worden met een minimale naadwijdte rondom van 1 mm en een maximale naadwijdte rondom van 4 mm.
- Inkrozingen t.b.v. de scharnieren moeten een diepte hebben van het scharnierblad plus 0.8 mm voor het toepassen van opschuimend materiaal. Flexrem 0,8 mm dik.
- Tussen scharnieren en randhout dient men opschuimend materiaal toe te passen. Bij een 60 minuten getest stalen kozijn hoeft geen opschuimend materiaal tussen het kozijn en het scharnier. Bij een houten kozijn dient men ook aan de kozijnzijde het scharnier te bekleden met opschuimend materiaal.
- De sloten die worden gemonteerd dienen aan beide zijden worden bekled met opschuimend materiaal. FXL 0,8 mm dik. Een setje opschuimend materiaal t.b.v. sloten (N-1200 en N-600 serie) en scharnieren (4/87x36x0.8 mm) kan op bestelling tegen vergoeding worden meegeleverd.

Deuren met gemonteerde sloten en of inkrozingen t.b.v. de scharnieren

- Deze deuren worden geleverd met slotkast en dwarsdoorboringen t.b.v. het slot.
- Het gemonteerde slot wordt af fabriek bekled met opschuimend materiaal.
- Inkrozingen t.b.v. scharnieren zijn 0.8 mm dieper gefreesd dan het scharnierblad en opschuimend materiaal wordt meegeleverd.
- De prijs van het opschuimend materiaal is bij de prijs van de order inbegrepen.

Deuren met glasopeningen

- 60 minuten brandwerende deuren kunnen bij Albo worden voorzien van brandwerend glas.
- Af fabriek wordt dan volgens voorschriften en met de juiste opschuimende materialen het glas geplaatst. Voorschriften voor het beglazen van 60 minuten brandwerende deuren zijn via onze website www.albo.nl te downloaden.